

よくある質問（追加QAその6）

平成29年12月19日

メインカテゴリ	サブカテゴリ	キーワード	Q	A
1. 事業内容	省エネルギー対策	評価基準 基準適合の確認方法	開口部の断熱性能等について、開口部の日射熱取得率の数值は、ガラスのみの数值と窓枠を考慮した数值のどちらですか。	「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」（平成28年1月29日国交省告示第266号）に基づき、計算によらず省エネ性能を確認するための仕様基準を用いる場合は、ガラスのみの数值です。 「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出基準等に係る事項」（平成28年1月29日国交省告示第265号）に基づいて算出する場合は、窓枠を考慮した数值です。